



Piiparinen Matti



Hakaniemenranta 18 B 32  
00530 HELSINKI

Tilausnro 49044 (X/S), saapunut 3.9.2008, näytteet otettu 3.9.2008 (11)  
Näytteenottaja: Tilaaja

### NÄYTTEET

Näytteen lab.nro	Näytteen kuvaus
7941	Hällbergin saari, raakavesi
7942	Hällbergin saari, suodatettu

### MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittys	Yksikkö	7941	7942	Ohjearvo
*E. coli (44oC, 21h)	pmy/100 ml	11	0	<1 (V)
*Koliform. bakteerit 36oC(al.)	pmy/100 ml	13	1	<100 (S)

Merkintöjen selityksiä: P = määrittys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 401/2001 (yksit.kaivot)

\*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; tehnyt 1)KVVSY, 2)Ramboll Analytics Oy, 3)MetropoliLab

### LAUSUNTO

Näyte 7942, suodatettu vesi:

Veden mikrobiologinen laatu on tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvä.

Hillevi Lehto  
Kemisti

Tässä testausselosteeassa esitetyt testaus tulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Liitteenä menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot.